

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE ASSOCIATO DEL SISTEMA MURGIANO COMUNE CAOFILA ALTAMURA

ACQUAVIVA DELLE FONTI – ALBEROBELLO – BINETTO – CASAMASSIMA – CAPURSO – CONVERSANO
MINERVINO MURGE – NOCI – PALO DEL COLLE – POGGIORSINI – PUTIGNANO – SAMMICHELE DI BARI – TORITTO
MURGIA SVILUPPO SCARL – PRESIDENTE DOTT. CLAUDIO AMATO
www.murgaiimpresa.it

GAS ENERGY S.R.L.
studio.tragni@pec.it

REGIONE PUGLIA – SETTORE COMMERCIO – SERVIZIO CARBURANTI
servizio.attivitaeconomiche@pec.rupar.puglia.it

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
SERVIZIO PIANIFICAZIONE GENERALE TERRITORIALE – VIABILITÀ E TRASPORTI
viabilitatrasporti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BARI
(PRATICA N. 42075)
RESPONSABILE SUAP – ING. ANNA MARIA DE CHIRICO
com.prev.bari@cert.vigilfuoco.it

AGENZIA DELLE DOGANE DI BARI
UFFICIO DELLE DOGANE DI BARI
dogane.bari@pce.agenziadogane.it

COMUNE DI PALO DEL COLLE
Ufficio Tecnico
suap.palodelcolle@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI PALO DEL COLLE
Polizia Municipale
poliziamunicipale.palodelcolle@pec.rupar.puglia.it

ASL BA
Ufficio Suap
suapaltamura.aslbari@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: PRATICA SUAP N. 35203 del 13/11/2020, Ditta **Gas Energy s.r.l.**,
Comune di Palo del Colle
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
giusta convenzione stipulata dai Comuni aderenti al SUAP Associato del Sistema Murgiano

VISTA la richiesta di collaudo del 13/11/2020 - Pratica **SUAP** nr. **35203**, presentata presso il SUAP Associato del Sistema Murgiano per l'insediamento ricadente nel Comune di **Palo del Colle (BA)** dal:

- Sig. Basile Pasquale, C.F. BSL PQL 85D26 L049J, nato a Taranto (TA), il 26/04/1985 e residente in Taranto (TA), Via Lago di Montepulciano n. 10, in qualità di legale rappresentante della ditta Gas Energy srl, con sede legale a Taranto (TA), Via Lago di Montepulciano n. 10, con P. IVA 03128630732, relativa all'attività di una nuova stazione di servizio carburanti per autotrazione con annessa attività non oil di bar e servizi, ubicato a Palo del Colle (BA), S.P. 220 al Km. 0+570 snc, in Catasto al Foglio Mappa n. 11, Particella 2298 sub 1-2-3, così costituito:

- n. 1 serbatoio metallico interrato, avente la capacità geometrica di mc 20, adibito allo stoccaggio di benzina;
- n. 1 serbatoio metallico interrato, avente la capacità geometrica di mc 20, adibito allo stoccaggio di gasolio per autotrazione;
- n. 1 serbatoio metallico interrato, avente la capacità geometrica di mc 25, adibito allo stoccaggio di gasolio per autotrazione;
- n. 1 serbatoio metallico interrato, avente la capacità geometrica di mc 30, adibito allo stoccaggio di GPL per autotrazione;
- mc 0,5 di olio lubrificante in confezioni originali sigillate, stoccate nel "locale gestore";
- n. 2 colonnine di distribuzione carburante multiprodotto, ciascuna avente quattro pistole erogatrici, di cui due adibite all'erogazione di benzina e due adibite all'erogazione di gasolio per autotrazione, collegate al serbatoio di benzina ed ai due serbatoi di gasolio sopra descritti;
- n. 1 colonnina di distribuzione carburante multiprodotto, avente sei pistole erogatrici, di cui due adibite all'erogazione di benzina, due adibite all'erogazione di gasolio per autotrazione e due adibite all'erogazione di GPL per autotrazione, collegate al serbatoio di benzina, ai due serbatoi di gasolio ed al serbatoio di GPL, sopra descritti;

- n. 2 colonnine di distribuzione carburante, ciascuna avente due pistole erogatrici, adibite all'erogazione di metano per autotrazione, collegate alla rete del gas metano mediante impianto di compressione e dispositivo di misura, ubicati in un locale prefabbricato denominato "Cubogas";
- n. 2 apparecchiature per l'erogazione in self-service pre-pagamento, ciascuna collegata alla colonnina di distribuzione carburante multi prodotto (MPD) con quattro pistole eroganti benzina e gasolio, ubicata sulla stessa isola;
- n. 2 pistole per erogazione di additivo per carburante (ADBlue) collegate ad un relativo serbatoio fuori terra di capacità mc 5 e a apparecchiatura self-service.

VISTO il D.Lgs. 31/3/1998 n. 112 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 160/2010 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la L.R. del 16/04/2015, n. 24 e s.m.i.;

VISTO il Verbale di Collaudo SUAP del 12/01/2021.

VISTA la documentazione integrativa richiesta in sede di collaudo dall'UTC del Comune di Palo del Colle e dal Comando Provinciale VV.F di Bari, trasmessa con nota prot.n. 7501 del 28/01/2021;

VISTA la Segnalazione Certificata per l'Agibilità, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., trasmessa al Comune di Palo del Colle con nota SUAP prot.n. 83093 del 13/11/2020;

VISTO il Certificato di Prevenzione Incendi trasmesso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con nota prot.n. 2940 del 08/02/2021;

Richiamate le prescrizioni/condizioni espresse dagli enti interessati dalla procedura come risultanti dai relativi pareri di competenza, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, **dichiara concluso il presente procedimento.**

Il presente atto non esonera le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo in materia e delle connesse responsabilità previste dalla legge.

Dell'avvenuto rilascio del presente titolo è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio del Comune interessato e su sito del SUAP www.murgiaiimpresa.it così come previsto dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Per il presente provvedimento non sussiste alcun conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. in capo all'estensore della Società di Assistenza Tecnica Amministrativa ed al Responsabile del Procedimento del SUAP Associato del Sistema Murgiano.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data del ricevimento del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R., o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Allegati:

- Certificato di Prevenzioni Incendi;
- Licenza rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Bari;

Assistenza Tecnica Amministrativa
CL/GA

Il Responsabile del Procedimento
SUAP Associato Sistema Murgiano
Comune di ALTAMURA - Capofila
Dott. Ing. Vincenzo Lomurno